


Description

Contenu

- Télécommande monodirectionnelle
- Manuel d'installation
- Pile

Identification

- 1 Marche totale
- 2 Arrêt du système
Ce bouton permet l'arrêt des sirènes à l'exception d'une alarme SOS
- 3 Marche partielle
- 4 Envoi une alarme SOS (appuyer pendant 3 secondes)
- 5 Voyant d'indication de transmission
- 6 Compartiment pile



Apprentissage

1. Ouvrir la trappe du compartiment à pile
2. Insérer la pile
3. Fermer la trappe
4. Dans l'interface de paramétrage (appli Sync-Home ou site web www.pro.sync-home.com), entrer en mode apprentissage, puis cliquer sur apprentissage
5. Appuyer sur un bouton de la télécommande
6. Si l'apprentissage est réussi vous devez lire « Vous avez enregistré l'élément **télécommande**, veuillez saisir son nom »
7. Renseigner le nom du périphérique, puis valider

Changement des piles

1. Ouvrir la trappe du compartiment à pile
2. Enlever l'ancienne pile
3. Appuyer sur les boutons
4. Insérer la nouvelle pile
5. Refermer la trappe
6. Réaliser un test de fonctionnement

Test de la portée radio

1. Dans l'interface de paramétrage (appli Sync-Home ou site web www.pro.sync-home.com), entrer en mode « walk test »
2. Appuyer sur un bouton de la télécommande, le type et le N° du périphérique, ainsi que le niveau radio s'affichent en retour sur l'interface de paramétrage

Retirer la télécommande de l'installation

Se reporter au § « suppression d'un périphérique radio » dans la notice de paramétrage de la centrale

Caractéristiques techniques

- Fréquence : 868 Mhz FM
- Portée : 200m en champ libre
- Alimentation : Lithium CR2032
- Autonomie : 2 ans
- Température de fonctionnement : -20° C à +45° C
- Dimensions : H 50 x L 33 x P 15 mm
- Poids : 20g

Remarques générales

- Remettre le mode d'emploi au client
- Renvoyer tout appareil défectueux à l'agence commerciale concernée, accompagné d'un bon de retour.
- Pour toute question technique, contacter notre support technique :

Tel. : **0811.36.00.02**

Siemens SAS

Infrastructure & Cities
Building Technologies
Control Products & Systems
ZI, 617 rue Fourny - BP 20
78531 Buc Cedex
Tél. : 0820 16 48 22*
Fax : 0820 16 48 23*
*0,12 € TTC/mn